Information des Trinkwasserzweckverbandes Taubenbach
über verwendete Zusatzstoffe zur Trinkwasseraufbereitung bzw. Desinfektion

entsprechend § 45 der Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023, veröffentlicht im BGBI. I Nr. 159 vom 23.06.2023

Wasserwirtschaftliche Anlage/ Versorgungsgebiet	**Bezeichnung der Zusatzstoffe**	**Verwendungszweck**
Wasserwerk Cunnersdorf	Calciumkarbonat (Filtermaterial Karbofilt)	Entsäuerung
Öffentliche Wasserversorgung für:	Natriumhypochlorit	Desinfektion

- Kurort Gohrisch
- mit Ortsteilen Cunnersdorf, Papstdorf, Kleinhennersdorf
- Ortsteil Pfaffendorf der Stadt Königstein
- Ortsteil Krippen der Stadt Bad Schandau

Die Parameter pH-Wert und Wasserhärte belaufen sich auf (Mittelwerte 2025):

pH-Wert : 7,62
Gesamthärte: 6,6 °dH / 1,17 mmol/l (als $CaCO_3$) - Härtebereich weich
Calcium: 45,1 mg/l / 1,126 mmol/l
Magnesium: 1,23 mg/l / 0,051 mmol/l
Kalium: 1,06 mg/l / 0,027 mmol/l

Wasserwirtschaftliche Anlage/ Versorgungsgebiet	**Bezeichnung der Zusatzstoffe**	**Verwendungszweck**
Wasserwerk Reinhardtsdorf	Calciumkarbonat Filtermaterial Karbopor	Entsäuerung
Öffentliche Wasserversorgung für:	Natriumhypochlorit	Desinfektion

- Ortsteile Reinhardtsdorf,
- Kleingießhübel und
- Schöna

Die Parameter pH-Wert und Wasserhärte belaufen sich auf (Mittelwerte 2025):

pH-Wert: 7,56
Gesamthärte: 6,76 °dH / 1,21 mmol/l (als $CaCO_3$) - Härtebereich weich
Calcium: 45,2 mg/l / 1,13 mmol/l
Magnesium: 1,96 mg/l / 0,081 mmol/l
Kalium: 1,25 mg/l / 0,032 mmol/l

Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen die Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH, Dammstr. 2 in 01844 Neustadt in Sachsen unter Telefon: 03596/581840 gern zur Verfügung.

Ihr Trinkwasserzweckverband Taubenbach

Betriebsführung WASS GmbH

Neustadt in Sachsen im Februar 2026